



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)
معاونت مهندسی و نظارت

لیست کالاهای مورد استفاده در شبکه توزیع وسازندگان مورد تایید

مدت اعتبار : زمستان ۱۴۰۲

ملاحظات - کنترل مدارک	مشخصات کالا	سازندگان مورد تایید	نوع کالا
<p>- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره کابل</p> <p>- کابل خودنگهدار آلومنیومی فشار ضعیف با روکش XLPE</p> <p>- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل (در صورت چاپ بایستی حداقل پس از ده مرتبه مالش یک پارچه نخی نم دار بر روی علائم چاپی ماندگاری آن حفظ گردد)</p> <p>- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد</p> <p>- سالم ، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد</p> <p>- مستحکم بودن قرقره کابل و عدم بیرون زدگی میخ ها از قرقره (به جهت عدم زخمی شدن کابل)</p> <p>- دارای مسنجر و هادی معابر با سطح مقطع ۲۵ میلیمتر مربع</p>	3 × 70+70+25+25	کابل سینا (آزمایشی)	کابل خودنگهدار فشار ضعیف
	3 × 70+70+25+25	ستاره یزد (آزمایشی)	
	۳ × 50+50+25+25 و سایز ۷۰	تعاونی سیم و کابل بهفر دامغان (آزمایشی)	
	35+35+25+25 × 3 الی ۹۵	سیمباف ← →	
	کابل شش رشته ۵۰ و ۷۰ و ۹۵	توسعه برق ایران (آزمایشی)	
	کابل شش رشته ۵۰ و ۷۰	افلاک الکتریک خراسان (آزمایشی)	

بازگشت به فهرست

نوع کالا	سازندگان مورد تایید	مشخصات کالا	ملاحظات - کنترل مدارک
<p>انواع کابل فشار ضعیف زمینی</p>	سیم و کابل زیتون (آزمایشی)	۱۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۳۰۰) با هادی مسی	<p>- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره کابل</p> <p>- کابل مسی دارای عایق و روکش PVC از نوع NYY</p> <p>- کابل آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY</p> <p>- رنج عایقی کابلها (kv) ۰.۶ / ۱ می باشد.</p> <p>- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل</p> <p>- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد</p> <p>- سالم ، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد .</p>
	سیمکو (آزمایشی)	۱۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۲۴۰) با هادی مسی	
	سیم و کابل اطلس خراسان (آزمایشی)	۱۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۲۴۰) با هادی مسی	
	طلوع نور دماوند (آزمایشی)	۱.۵، ۲×۲.۵، ۲×۲.۵ و ۴×۶ الی ۴×۱۶ و ۳×۳۵+۱۶ و ۱×۳۰۰) با هادی آلومینیومی	
	سیمباف ←	۱.۵، ۲×۲.۵ و ۴×۶ الی ۴×۱۶ و ۳×۳۵+۱۶ و ۱×۳۰۰ و ۳×۹۵+۵۰) با هادی مسی	
	اعتماد کابل البرز (آزمایشی)	۱۲۰+۳×۲۴۰ و ۱۲۰+۳×۲۴۰ و ۱۲۰+۳×۲۴۰ و ۱۲۰+۳×۲۴۰) با هادی آلومینیومی	
	نیرو کابل زاگرس (آزمایشی)	۱۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۳۰۰) با هادی مسی	
	توسعه آروین الکترونیک پارس (آزمایشی)	۱.۵، ۲×۲.۵ و ۴×۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۳۰۰ و ۳×۲۴۰+۱۲۰) با هادی آلومینیومی	
	تعاونی سیم و کابل بهفر دامغان (آزمایشی)	۱.۵، ۲×۲.۵ و ۴×۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۳۰۰ و ۳×۲۴۰+۱۲۰) با هادی آلومینیومی	
	سیم و کابل آمل (آزمایشی)	۱.۵، ۲×۲.۵ و ۴×۶) مسی	
	مغان الکتریک زرتاب (آزمایشی)	۱۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۳۰۰) مسی	
	نیرو کابل البرز (آزمایشی)	۱۶ و ۳×۲۵+۵۰ الی ۳×۹۵+۵۰ و ۱×۱۲۰ الی ۱×۳۰۰) با هادی آلومینیومی	
	سیم و کابل شاهین (آزمایشی)	۱.۵، ۱۶ تا ۲۵ و ۷۰ تک رشته و چند رشته و ۳×۱۲۰+۷۰ و ۱۲۰ تا ۴۰۰ تک رشته) مسی	
	سیم و کابل توس الکتریک (آزمایشی)	۱.۵، ۱۶ تا ۲۵ و ۷۰ تک رشته و چند رشته) مسی	
	سیم و کابل کارا کابل ایوان (آزمایشی)	۱۲۰+۳×۲۴۰ و ۱۲۰+۳×۲۴۰ و ۱۲۰+۳×۲۴۰ و ۱۲۰+۳×۲۴۰) با هادی آلومینیومی	

بازگشت به فهرست